



# Wartungsprotokoll für Rauchwarnmelder

zurück an: HAUSVERWALTUNG REICHARDT per Post oder

E-Mail: info@hv-reichardt.de oder per Fax an: 08138 - 66 94 06

Dieses Dokument unterstützt Sie bei der jährlichen Wartung von Rauchwarnmeldern. Es kann als Nachweis für die jährliche Wartung verwendet werden. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Hierbei sind die Herstellerangaben in der Bedienungsanleitung zu beachten.

## Grunddaten:

Name (Mieter/Eigentümer):

  
Nachname(n), Vorname(n)

Wohnanlage:

  
(Straße, Hausnummer)  
(PLZ, Ort)

Wohnungsnummer:

Etage:

 EG  . OG  DG,  links  Mitte  rechts

## Wartung und Pflege:

Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch. Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden sie dazu keine Reinigungsmittel!

Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders.

Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!

In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen. Nicht mit Pressluft reinigen! Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.

Bitte Herstellerangaben zur Wartung in der Bedienungsanleitung beachten!

## Wartungsprotokoll:

Raum	Melder entstaubt/ Verschmutzungen entfernt am:	Melder über Prüftaster geprüft am:	Batterie getauscht am:	montiert / geprüft am :
Schlafzimmer				
Kinderzimmer				
Flur				
Sonstige				

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Wartung der oben aufgeführten Rauchwarnmelder nach DIN 14676 und Herstellerangaben.

Ort, Datum

---

Unterschrift(en)